

Etablissement :	Lieu :
Secteur / Bâtiment :	Date (jj/mm/aa) : Fiche N° :

OBSERVATIONS	FAMILLES DE RISQUE	Oui / Non / Sans objet	NIVEAUX DE PRIORITE 1-2-3-4
Les installations			
L'air semble-il respirable sur le lieu de l'activité (mesurer sa qualité) ?	Aération		
L'air semble-il respirable dans les sanitaires ou dans les douches ?	Aération		
La température est-elle satisfaisante ?	Ambiance thermique		
Le niveau de bruit est-il supportable ?	Bruit		
Les planchers sont-ils exempts de bosses, trous ou plans inclinés dangereux ?	Chute de plain pied		
Les planchers sont-ils fixes, stables et non glissants ?	Chute de plain pied		
L'état extérieur des murs et des plafonds présente-t-il un aspect non dégradé avec ou sans infiltration d'eau ?	Choc avec un élément		
Les vitres et les vitrages sont-ils protégés ?	Choc avec un élément		
Les vitrages sont-ils sans danger en cas de bris ?	Choc avec un élément		
Les surfaces d'évolution sont-elles dégagées ?	Choc avec un élément		
Les abords des surfaces d'évolution sont-elles dégagées ?	Choc avec un élément		
L'éclairage est-il satisfaisant ?	Éclairage		
Les tableaux électriques sont-ils fermés ?	Électricité		
Une signalétique est-elle apposée sur chaque armoire ou local électrique ?	Électricité		
Seules les personnes habilitées ont-elles accès aux armoires ou locaux électriques ?	Électricité		
Les raccordements électriques sont-ils en bon état ?	Électricité		
Les issues de secours sont-elles visibles ?	Incendie		
Les issues de secours sont-elles dégagées ?	Incendie		
Les extincteurs sont-ils parfaitement visibles ?	Incendie		
Les extincteurs sont-ils facilement accessibles ?	Incendie		
Les extincteurs sont-ils placés à proximité de chaque sortie ?	Incendie		
Les extincteurs sont-ils en nombre suffisant (1 pour 200 m ²) ?	Incendie		
Les extincteurs sont-ils tous vérifiés (contrôle périodique annuel) ?	Incendie		
Les extincteurs sont-ils bien fixés, goupillés et plombés ?	Incendie		
Les extincteurs sont-ils toujours adaptés aux risques présents ?	Incendie		
Les Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité (BAES) sont-ils protégés ?	Incendie		
Les Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité (BAES) sont-ils en ordre de marche ?	Incendie		
Les consignes générales et particulières en cas d'incendie sont-elles affichées ?	Incendie		
En présence de 20 à 100 personnes, la largeur totale cumulée de dégagement est-elle de 1,50 m ?	Incendie		
L'alarme est-elle audible en tout point du local quelque soit l'activité ?	Incendie		

Le matériel

Les rangements sont-ils suffisants ?	Aménagement		
Le matériel est-il accessible dans les locaux de rangement ?	Aménagement		
L'ouverture d'accès au local de rangement est-elle suffisante ?	Aménagement		
Les fixations des équipements sportifs sont-elles d'apparence solide ?	Choc avec un élément		
Les fixations des équipements sportifs sont-elles exemptes d'oxydation ?	Choc avec un élément-Chute de hauteur		
Les verrouillages des équipements sportifs fonctionnent-ils correctement ?	Équipement		
Les verrouillages des équipements sportifs sont-ils d'origine ?	Équipement		
Les tapis et matelas sont-ils en état ?	Équipement		
Tous les matériels sportifs utilisés portent-ils l'estampille d'homologation ?	Équipement		

Hygiène

Le sol des douches est-il antidérapant ?	Chute de plain pied		
Les sols sont-ils propres et non glissants ?	Circulation piétonne-Hygiène		
Les sanitaires ou les douches sont-ils propres ?	Hygiène		
Les surfaces extérieures sont-elles exemptes de déchets de toute nature ?	Hygiène		
Les vestiaires hommes et femmes sont-ils distincts ?	Hygiène		
Les vestiaires sont-ils suffisamment grands ?	Hygiène		
Les élèves ou personnels peuvent-ils suspendre leurs habits dans les vestiaires ?	Hygiène		
Les élèves ou les personnels peuvent-ils s'asseoir dans les vestiaires ?	Hygiène		
L'eau des douches est-elle à une température d'environ 35°C ?	Hygiène		
Le sol des douches est-il plat (pas de bac receveur) ?	Hygiène		
Les sanitaires sont-ils en nombre suffisant ?	Hygiène		
Les sanitaires hommes et femmes sont-ils séparés ?	Hygiène		